

SUIVI CVM

	Secteur	Campagne / Contrôle sanitaire	Date	[CVM]	Nombre d'usagers concernés	Correctifs pour garantir la conformité		
						Purge	Suivi renforcé de la purge	Renouvellement du tronçon concerné
2013-2019 (Campagne atlantic'eau)	atlantic'eau	Campagne spécifique AE	2013-2018					Finalisé
	Pays de la Mée	Contrôle sanitaire	03/07/2019			X	X	Finalisé
	Région de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois	Contrôle sanitaire	05/07/2019			X	X	Finalisé
	Campbon - Sillon	Contrôle sanitaire	07/08/2019			X	X	Finalisé
	Région de Grandlieu	Contrôle sanitaire	28/05/2019			X	X	Finalisé
	Région de Nort-sur-Erdre	Contrôle sanitaire	24/05/2019			X	X	Finalisé
2019-2023	Aucune non-conformité détectée							
2023-2024	Châteaubriant	Contrôle sanitaire	11/05/2023	0,85 µg/L	environ 54 (18 branchements)	X	X	Finalisé
	Touvois	Contrôle sanitaire	30/05/2023	0,68 µg/L	environ 3 (1 branchement)	X	X	Finalisé
	Missillac	Contrôle sanitaire	17/05/2024	0,59 µg/L	environ 45 (15 branchements)	X	X	En cours de programmation
	Divatte-sur-Loire	Contrôle sanitaire	23/07/2024	0,77 µg/L	environ 9 (3 branchements)	X	X	En cours de programmation

